

Projektová dokumentace – centrální parkoviště

Podmínky Povodí Labe, státní podnik

- nenavyšovat stávající nivelitu na části parkoviště, která se nachází v záplavovém území
- odlučovač lehkých kapalin a retenční nádrž - odlučovač musí být umístěn mimo záplavové území, případně ho zajištěn proti povodňovým průtokům
- výstavbou ani provozem nesmí dojít k ohrožení kvality povrchové ani podzemní vody
- PD k posouzení

Nabídky:

Společnost	Cena bez DPH	Termín dodání	Pořadí dle ceny
SNOWPLAN spol. s r.o.	367 200,-	14 týdnů	3
Nýdrle – projektová kancelář, spol. s r.o.	340 700,-	do 15.11.2021	1
MDI plan s.r.o.	360 000,-	4 měsíce	2