

TELEFON 495 088 111
E-MAIL podatelna@pla.cz
IČO 70890005
DIČ CZ70890005
IDDS dbyt8g2
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové,
oddíl A, vložka 9473

Projektová kancelář VANER, s.r.o.
Zuzana Hradcová
V Horkách 101/1
460 07 Liberec 9

VÁŠ DOPIS Č.J. / ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ
PLa/2026/014932

VYŘIZUJE/LINKA
Martin Fajl / 677

HRADEC KRÁLOVÉ
16.4.2026

Ing. Mgr. L. Žďárská / 481 321 388

Demolice stávající a výstavba nové lávky přes Jizeru včetně přeložek inženýrských sítí, k.ú. Vranové I a k.ú. Sněhov

Dne 26.3.2026 jsme obdrželi Vaši žádost o stanovisko k dokumentaci pro povolení záměru na výše uvedenou akci. Podle předložené dokumentace zpracované projekční kanceláří VANER, s.r.o. (1/2026) se jedná o demolici stávající a výstavbu nové lávky přes Jizeru včetně přeložek inženýrských sítí, k.ú. Vranové I a k.ú. Sněhov. V rámci této akce dojde k demolici stávající lávky v ř.km 91,400 a výstavbě nové lávky v ř.km 91,391 přes vodní tok Jizera (IDVT: 10100009) ve správě Povodí Labe, státní podnik. Lávka převádí místní komunikaci pro pěší, spojnici cyklostezky na levém břehu s parkovištěm na pravém břehu. Nová lávka bude umístěna v souběhu se stávající s posunem po toku do prostoru, kde v minulosti byla původní konstrukce přemostění. Nová lávka bude napojena rampami na pravobřežní chodník podél silnice I/10 a na levobřežní cyklostezku normovými spády. Volná průchozí šířka na lávce bude zvětšena na 3 m s podchozí výškou minimálně 2,5 m. Výstavba nové lávky proběhne po vymístění trubních vedení ze stávající lávky tak, aby nekolidovaly s výkopy. Kabelová vedení budou ze stávající lávky přeložena na novou až během její výstavby a demolice lávky proběhne až po výstavbě nové lávky. Trubní vedení budou přeložena před výstavbou nové lávky pod koryto, kabelová vedení budou po výstavbě nové konstrukce uložena pod mostovku. Nová lávka (délka lávky na vtoku - 108,887 m) bude tvořena visutou konstrukcí o třech polích se spřaženou ocelobetonovou mostovkou zavěšenou na ocelových závěsech z hlavních táhel. Na předpolích budou na opěry navazovat samostatné úhlové zdi ve funkci rovnoběžných křídel zakřivených podle poloměru napojovacích úseků nástupních ramp. Lávka bude opatřena veřejným osvětlením umístěným v trubkových madlech zábradlí. V rámci výstavby nové lávky dojde ke zvětšení průtočného profilu oproti původní lávce. Stávající vodovod bude přeložen do místa na vtokové straně lávky řízeným podvrtem, resp. protlakem, pod korytem vodního toku. Stávající vedení optických a metalických kabelů CETIN bude přeloženo do chrániček pod mostovkou na nové lávce. Stávající plynovod bude přeložen do místa na výtokové straně lávky řízeným podvrtem, resp. protlakem, pod korytem toku. Realizace je navržena na pozemcích parc.č. 1322, 1517/2, 1517/4, 1517/5, 1612/1 a 1638/1 v k.ú. Sněhov a na pozemcích parc.č. 1588/1-5, 1590/6, 1596, 2833/1-2 a 2833/3 v k.ú. Vranové I. Stavbou lávky a přeložkami sítí bude dotčen pozemek parc.č. 1638/1, k.ú. Sněhov ve správě Povodí Labe, státní podnik. Dotčení pozemku bude v podobě dočasného záboru po dobu stavby a trvalého záboru. V místě stavby máme v evidenci úprava koryta vodního toku (DHM 9051005012 - jednoduchý lichoběžník vegetačně zpevněný) v majetku Povodí Labe, státní podnik. Zmíněná lokalita se nachází v záplavovém území vodního toku Jizery a současně v aktivní zóně záplavového území. Hladina povodňového průtoku při Q_{100} je na úrovni 266,48 m n.m. ve výškovém systému Bpv.

Stavebníkem akce je Obec Malá Skála.

Záměr se nachází ve vodním útvaru HSL_1960 - Jizera od toku Kamenice po tok Mohelka, na souřadnicích (S-JTSK) Y: 680161, X: 989046.

K navrhovanému záměru vydáváme následující **stanovisko správce povodí**:

- a) **Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (§ 24 až 26 vodního zákona)** je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu / potenciálu.

Z hlediska zájmů daných Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe je uvedený záměr možný.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu předmětného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

- b) **Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem a správ vodního toku** souhlasíme s navrhovaným záměrem za předpokladu splnění následujících podmínek:

- Na základě § 67 zákona č. 254/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů **souhlasíme** s demolicí lávky a výstavbou nové lávky v aktivní zóně záplavového území.
- Požadujeme odstranění stávajících násypů lávky a stabilizaci břehů po odstranění pilířů.
- Při křížení vedení s vodním tokem Jizery požadujeme minimální krytí 1 m pod pevným dnem vodního toku, místo křížení bude oboustranně označeno ocelovou výtyčkou.
- V rámci stavby nesmí dojít k ukládání materiálu do koryta vodního toku, případný spadlý materiál musí být z koryta bezodkladně odstraněn na náklady stavebníka.
- Požadujeme, aby vlastník lávky trvale udržovat celou konstrukci v řádném technickém stavu, dále bude odstraňovat nánosy, splaví apod. z profilu lávky a z koryta toku cca 2 m na každou stranu od lávky.
- Požadujeme dodržet podmínky stanovené normou ČSN 736201 „Projektování mostních objektů“.
- Při této akci požadujeme nenavyšovat stávající niveletu terénu.
- Při realizaci nesmí dojít k ohrožení kvality povrchové ani podzemní vody.
- Veškerý stavební materiál požadujeme skladovat tak, aby při zvýšených povodňových průtocích nemohlo dojít k jeho odplavení.
- K realizaci stavby požadujeme vypracovat Havarijní a Povodňový plán.
- Bez písemného souhlasu správce vodního toku s provedením nebude stavba zkolaudována.

Upozorňujeme, že s jakoukoliv další realizací popř. činností na pozemcích v aktivní zóně záplavového území, která nesplňuje výjimku dle § 67 zákona č. 254/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, **nesouhlasíme**.

Upozorňujeme, že Povodí Labe, státní podnik nenese odpovědnost za škody způsobené průchodem velkých vod.

- c) **Z hlediska majetkoprávních vztahů** sdělujeme, že se navržený záměr dotýká majetku státu (pozemek parc.č. 1638/1, k.ú. Sněhov - nová lávka včetně přeložky sítí), k němuž vykonává právo vlastníka Povodí Labe, státní podnik, a z tohoto důvodu bude účastníkem případných správních řízení, vedených k tomuto záměru podle vodního nebo stavebního zákona. Podmínkou pro udělení souhlasu vlastníka pozemku se stavebním záměrem, v souladu s ustanovením §187 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, je majetkoprávní vypořádání záměrem (stavbou, činností) dotčeného majetku státu.

Ve věci uzavření příslušných smluvních vztahů se formou žádosti (s uvedením čísla jednacího tohoto stanoviska) obraťte na Povodí Labe, státní podnik – závod Jablonec nad Nisou, PS Turnov (Dana Hubáčová, tel.: 481 321 388 popř. labe-z1@pla.cz), přičemž Vaše žádost musí být doplněna o následující doklady:

- identifikační údaje smluvní strany, případně zplnomocnění pro zastupující osobu,
- kontaktní údaje žadatele,
- katastrální situační výkres z projektové dokumentace se zákresem trvalého a dočasného záboru pozemku, včetně vyčíslení těchto záborů,

- případné další podklady, jejichž specifikace budou upřesněny dle způsobu majetkoprávního vypořádání s příslušným majetkovým pracovníkem.
- geometrický plán pro vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku (min. 2x originál), včetně vyčíslení plochy věcného břemene.

Podmínky udělení souhlasu vlastníka pozemků se stavebními záměry cizích stavebníků realizovaných na určeném majetku (pozemcích nebo stavbách) Povodí Labe, státní podnik (dle §187 stavebního zákona) v návaznosti na nezbytné majetkoprávní vypořádání jsou popsány na stránkách www.pla.cz (*informace pro žadatele*).

Dále uvádíme, že souhlas vlastníka pozemku, dle §187 zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona, vyznačovaného na koordinační situaci stavby, je možný až po majetkoprávním vypořádání stavby.

Upozorňujeme, že předmětný vodní tok je v zájmovém území využíván pro rekreační plavbu. Navržená stavba by měla být také řešena s ohledem na tyto zájmy a umožnit překonání staveniště přenesením nebo splutím v místech užívání povrchových vod k rekreační plavbě.

Toto stanovisko, které je podkladem pro vydání rozhodnutí nebo jiného opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu, nebo samosprávného orgánu, platí 2 roky od data jeho vydání, pokud v této době nebylo využito pro vydání platného rozhodnutí nebo jiného opatření správními nebo samosprávnými orgány.

Mgr. Petr Ferbar
vedoucí odboru
péče o vodní zdroje

Na vědomí

PL Z1 – Jablonec nad Nisou – PS Turnov